



LED-Servis s.r.o.
Mánesova 609, 256 01 Vlašim
T: +420 604 453 077
E: info@led-servis.cz
W: www.led-servis.cz

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My
LED-Servis s.r.o.
Mánesova 609
258 01 Vlašim
Česká republika

Prohlašujeme na svou výlučnou zodpovědnost, že výrobek:

Luxsan LS

LED SVÍTIDLO PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Použitý zdroj: Mini – 24, 36, 48, 72, 96 LED
Midi – 48, 72, 96, 144, 192 LED

Je ve shodě s následujícími normami a směrnicemi

ČSN EN 60598	1 Svítidla – Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky
ČSN EN 60598	2 - 3 Svítidla - Část 2-3: Zvláštní požadavky - Svítidla pro osvětlení pozemních komunikací
ČSN EN 62031	Moduly LED pro všeobecné osvětlování - Požadavky na bezpečnost
ČSN EN 55015	Meze a metody měření charakteristik vysokofrekvenčního rušení způsobeného elektrickými svítidly a podobným zařízením
ČSN EN 61547	Zařízení pro všeobecné osvětlovací účely - EMC požadavky odolnosti
ČSN EN 62471	Fotobiologická bezpečnost světelných zdrojů a soustav světelných zdrojů
117/2016 Sb.	Nařízení vlády o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh
118/2016 Sb.	Nařízení vlády o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh

CHARAKTERISTIKA

Krytí optické části:
Krytí elektrické části:
Odolnost vůči nárazu (sklo):
Elektrická třída:

IP 66 (dle ČSN EN 60529)
IP 66 (dle ČSN EN 60529)
IK 10 (dle ČSN EN 50102)
I. nebo II.

Datum: 1.2.2023

David Lažan - jednatel

LED-Servis s.r.o.
Mánesova 609, 258 01 Vlašim
E-mail: info@led-servis.cz
Web: www.led-servis.cz
VAT: CZ17995299, Data box: cenzv87w